

# URBANISTICA ECOLOGIA SPORTELLO UNICO

Tel: 030/249740 — Fax: 030/2590535 urbanisticaecologia@comune.rezzato.bs.it

Rezzato, 12/08/2019

REG ORD N. 42

# Oggetto PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO

# IL SINDACO

DATO ATTO che le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi sono macchine utilizzate per dissipare il calore negli impianti di condizionamento dell'aria, negli impianti di refrigerazione e nei sistemi di raffreddamento dei processi industriali.

CONSIDERATO che, nel caso in cui, dovesse venire meno una corretta e continua manutenzione, si potrebbero costituire i presupposti tali per cui si potrebbe incorrere in cause di rischio per la salute dovute alla possibile presenza nell'acqua del batterio causa della legionellosi con conseguente dispersione in atmosfera di un aerosol contaminato, costituito da gocce di varie dimensioni.

VISTO la nota pervenuta in data 30/07/2019 prot. 15197 on la quale ATS di BRESCIA ha trasmesso il documento "linee guida per la prevenzione della legionella nelle torri di raffreddamento" che contengono tutte le indicazioni per una corretta manutenzione di questi impianti;

# **RICHIAMATE:**

- la L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 6/2019 che prevede all'art. 60 bis1 "l'istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi";
- la DGR n. XI/1986 del 23/07/2019 con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alla predisposizione del catasto di cui sopra;

PRESO ATTO che le Amministrazioni locali o gli Enti delegati devono predisporre e curare la tenuta di un apposito "Catasto" delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti.

RITENUTO di dover prontamente agire nell'interesse della tutela della salute pubblica con la presente ordinanza contingibile e urgente, ex art. 50, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000.

P.zza Vantini, 21 - 25086 - Rezzato (BS) Tel. 030 249711 - Fax 030 2590535 - Cod. Fiscale 00634160170 comune@comune.rezzato.bs.it - www.comune.rezzato.bs.it PROTOCOLLO IN PARTENZA



#### DISPONE

L'istituzione del catasto del catasto comunale delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi ai sensi dell'art. 60 bis1 della L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 6/2019 consultabile sul sito internet comunale al seguente indirizzo: <a href="https://www.comune.rezzato.bs.it/page/qualit%C3%A0-dellambiente-catasto-torri-di-raffreddamento-condensatori-evaporativi">https://www.comune.rezzato.bs.it/page/qualit%C3%A0-dellambiente-catasto-torri-di-raffreddamento-condensatori-evaporativi</a>

## **ORDINA**

- 1. A tutti i proprietari e/o gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale
  - a. di comunicare <u>entro 30 settembre</u> la presenza di tali apparecchiature mediante la compilazione per ciasun impianto il modulo pubblicato sul sito istituzionale www.comune.rezzato.it all'apposito link che di seguito si riporta <a href="https://www.comune.rezzato.bs.it/page/qualit%C3%A0-dellambiente-catasto-torri-di-raffreddamento-condensatori-evaporativi">https://www.comune.rezzato.bs.it/page/qualit%C3%A0-dellambiente-catasto-torri-di-raffreddamento-condensatori-evaporativi</a>
  - b. di applicare le "linee guida per la prevenzione della legionella nelle torri di raffreddamento" redatte da ATS Brescia disponibili sul sito internet comunale allo stesso indirizzo di cui alla precedente lettera a);
  - c. di comunicare entro 90 dalla cessazione la terminata definitiva attività mediante la compilazione della scheda pubblicata sul sito internet comunale all'indirizzo di cui alla precedente lettera a);
  - d. di comunicare entro 90 dall'entrata in funzione l'installazione del nuovo impianto sul territorio comunale compilando l'apposita scheda pubblicata sul sito internet comunale all'indirizzo di cui alla precedente lettera a);

## **AVVISA**

che l'inosservanza delle misure adottate sarà punita ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 7 bis e relativi regolamenti comunali con sanzione pecuniaria amministrativa ivi prevista.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di notificazione.

#### **STABILISCE**

1. la notifica della presente:



- a. alla ATS di Brescia
- b. -al Comandante della Polizia Locale di Rezzato, sede;
- c. -al Comandante della stazione dei Carabinieri di Rezzato,;
- 2. la pubblicazione della presente:
  - a. all'Albo Pretorio del Comune;
  - b. sito internet del Comune di Rezzato.

IL SINDACO GIOVANNI VENTURA