

Inviata via e-mail

Att. Arch. Luca Benedetti
e-mail: tecnico4@defendini-architects.com

Rif. RB20260213.02

Brescia, venerdì 13 febbraio 2026

Oggetto: Parere Preliminare di fattibilità all'allaccio alla rete fibra Ottica per il progetto di nuova lottizzazione finalizzato alla realizzazione di 24 nuove unità immobiliari in due edifici residenziali in Via Tartaglia, Rezzato (BS).

Gentile Arch. Marinelli,

con la presente INTRED S.p.A. intende fornire risposta alla vostra richiesta pervenuta in data 09 febbraio 2026 ed avente per oggetto "Richiesta preventivazione / verifica fattibilità allaccio – 2 edifici residenziali (24 alloggi) – Rezzato (BS)".

In particolare, esaminata la documentazione trasmessa, **si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:**

- la proprietà dovrà predisporre l'infrastruttura di accesso al complesso posando una tubo corrugato Ø125 lungo la nuova via tartaglia, partendo da un pozzetto cm 50x50 (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino D400 carrabile, da posare all'altezza dell'incrocio con Via Lithos e terminando con un pozzetto cm 50x50 (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino D400 carrabile, da posare all'altezza dell'incrocio con Via Gardesana.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Cordiali saluti
Renato Boron
Responsabile Sviluppo Infrastruttura di Rete

Per ulteriori dettagli contattare:

INTRED S.p.A.

Via Pietro Tamburini, 1 - 25136 Brescia

Tel. +39 030 72 80 300

E-mail infrastrutture@intred.it - **PEC** infrastrutture@pec.intred.it

