

PARERE PREVENTIVO SU SCHEMA FOGNARIO INTERNO

Pratica n°:	V1BM7222
Richiedente:	CIPRIANI GIULIO
Tecnico progettista:	DOTT. ARCH. DEFENDINI MATTEO
Insediamiento sito in:	VIA NICOLO' TARTAGLIA SNC
Tipo di intervento:	Nuova costruzione

Il presente parere, relativo allo scarico di **acque reflue domestiche**, è espresso nel rispetto dei contenuti del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n° 6 e del Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia approvato dalla Conferenza dei Comuni nel maggio 2009.



RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI REZZATO

L'insediamento è collocato:



all'interno dell'agglomerato (RR6/2019 Art.3)

L'edificio è collocato **all'interno dell'Agglomerato Comunale** così come approvato dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia e previsto dal D.P.G. 33 del 28/10/2016, pertanto, ai sensi dell'Art.5 comma 1 del RR6/2019, l'area dovrà essere collettata alle reti fognarie nell'osservanza Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia.



a distanza inferiore ai 50m dalla rete fognaria (RR6/2019 Art.5)

L'edificio è collocato in zona servita da fognatura in quanto la distanza tra la rete ed il confine di proprietà è **inferiore a 50 m**, pertanto, ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del RR6/2019, **vige l'obbligo di allaccio**.



all'esterno della zona di rispetto (DGR 7/12693)

L'area **non ricade nella zona di rispetto** di un pozzo/fonte ad uso idropotabile.



in zona asservita a depuratore

La fognatura pubblica è collegata all'impianto di depurazione, pertanto, ai sensi dell'Art. 3.10 del regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia in caso di allacciamento alla rete **non dovrà** essere prevista la **fossa biologica** installata sulla condotta interna delle acque reflue.

MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO



allaccio su rete di pubblica fognatura

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell'**Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia** (Art. 3.3) dovrà essere presentata ad A2A Ciclo Idrico S.p.A. richiesta di **allaccio/ammissione allo scarico** in pubblica fognatura per acque reflue domestiche. Le opere fognarie interne (a Vostro carico) potranno essere realizzate **solo dopo** l'avvenuta

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
Tel. +39 030 35531
Fax +39 030 3553204
Servizio Clienti 800 135 845
PEC a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu
Web www.a2acicloidrico.eu • www.gruppoa2a.it

Capitale Sociale euro 70.000.000,00 i.v.
socio unico • codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 03258180987
R.E.A. di Brescia n. 518794
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.



comunicazione dell'esecuzione dell'allacciamento su suolo pubblico, come previsto dal Regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia (Art. 3.3.1). Questo si traduce nell'impossibilità di garantire il raggiungimento di quote prestabilite o di reti interne eventualmente preesistenti, data la possibile ed imprevedibile presenza di sottoservizi, manufatti/ostacoli di genere diverso. Dovrà inoltre essere realizzato un **sifone tipo Firenze** al limite tra la Vostra proprietà privata e quella pubblica, all'interno della proprietà privata stessa. Ai sensi dell'art 3.1 del medesimo regolamento, quando è tecnicamente impossibile recapitare per gravità i reflui nella pubblica fognatura, i titolari degli scarichi devono installare idonei **impianti di sollevamento**, indicandone le caratteristiche nella domanda di allacciamento. In tal caso, trattandosi di uno scarico in pressione dovrà essere realizzato un pozzetto di decompressione, in proprietà privata a monte del sifone Firenze, con caratteristiche analoghe a quelle riportate nell'Allegato 5 del regolamento succitato.



PRESCRIZIONI GENERALI

Non dovranno essere arrecati danni al fabbricato e/o a terzi. Le condotte e i manufatti interni dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente, tra cui ricordiamo: D.Lgs. 152/2006, Regolamento Regionale 29/03/2019 n° 6, Regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia, Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, D.g.r Lombardia 27/06/1996 n° 6/15137, D.g.r. Lombardia 10/04/2003 n° 7/12693.

Di norma, ai sensi del Regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia (Art. 7), ogni stabile deve essere dotato di un **unico allacciamento**; pertanto, se presente, dovrà essere utilizzato l'allacciamento esistente.

Ai sensi del regolamento dell'ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia (Art. 3.12), dovranno essere realizzate **reti interne separate** per le acque reflue e per le acque meteoriche, anche se la zona è servita da fognatura pubblica di tipo unitario.

Le acque meteoriche dovranno essere smaltite negli strati superficiali del **sottosuolo**, in subordine in **corpo idrico** superficiale o nelle **reti di acque bianche**. Il recapito delle acque meteoriche in reti di fognatura mista è ammesso solo salva comprovata impossibilità (dimostrata tramite relazione geologica), in relazione alle caratteristiche dei suoli e della rete idrografica allo smaltimento in loco, fermi restando gli obblighi di separazione e smaltimento delle acque meteoriche, meteoriche di prima pioggia e di lavaggio. In ogni caso il recapito in fognatura mista delle acque meteoriche è da considerarsi provvisorio fino alla realizzazione della separazione delle reti di pubblica fognatura. In tal caso le acque meteoriche dovranno essere recapitate in fognatura bianca.



SCHEMA INTERNO CONFORME

Nel caso in cui venisse previsto l'allacciamento alla rete, lo schema degli impianti interni trasmesso è da ritenersi **conforme** a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dal Regolamento della Regione Lombardia n° 6 del 29/03/2019 e dal Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
Tel. +39 030 35531
Fax +39 030 3553204
Servizio Clienti 800 135 845
PEC a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu
Web www.a2acicloidrigo.eu • www.gruppoa2a.it

Capitale Sociale euro 70.000.000,00 i.v.
socio unico • codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 03258180987
R.E.A. di Brescia n. 518794
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.



Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia emesso dall'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Le eventuali note correttive e prescrizioni riportate nel presente documento o aggiunte sullo schema fognario trasmesso, sono da intendersi come suggerimenti non esaustivi. Resta infatti inteso che è totalmente a carico dell'utente finale la progettazione, costruzione, conduzione degli impianti in ottemperanza alle norme vigenti ed ai vincoli amministrativi in essere.

22/04/2026

L'incaricato

Gianluca Moretti

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Via Lamarmora, 230 • 25124 Brescia

Tel. +39 030 35531

Fax +39 030 3553204

Servizio Clienti 800 135 845

PEC a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu

Web www.a2acicloidrico.eu • www.gruppoa2a.it

Capitale Sociale euro 70.000.000,00 i.v.
socio unico • codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 03258180987
R.E.A. di Brescia n. 518794
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.

